INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
DIVIZE CSI – CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

v y d á v á

Žadateli: **DRUTEX S.A.**
ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów, Polsko

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku

č. CV – 21 – 124/Z

Výrobek: **Plastové okno IGLO ENERGY CLASSIC s izolačním trojsklem**

Výrobce: Viz žadatel

Popis:

Rám a křídlo	rám 70001/ výztuže 250 030; křídlo 70013 / výztuže 250 026
Další profily	zasklívací profil 70948 s těsněním
Zasklení	izolační trojsklo ve složení: Thermofloat 4 / Swisspacer Ultimate18 / Float 4 / Swisspacer Ulitmate18 / Thermofloat 4; pokovení na pozici 2 a 5
Těsnění	vnitřní těsnění na křídle: U002; vnější těsnění na rámu: U001; středové těsnění na rámu: U007; vnější zasklívací těsnění: U001
Kování	celoobvodové kování MACO Multi-Matic KS; 2 OS závěsy, 8-bodový uzávěr, ovládání klikou s pojistkou

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Součinitel prostupu tepla U_{st}	ČSN EN ISO 12567-1	0,83 W/(m^2·K)

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami požadovanými normou:

Výsledek $U_{st} = U_w$ vyhovuje ČSN 73 0540 část 2 na doporučený součinitel prostupu tepla:

$U_w \leq U_{rec,20} = 1{,}2$ W/(m^2·K)

Podklady: Protokol o zkouškách č. 150/19, AZL č. 1007.1, CSI a.s. Zlín

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách. Osvědčuje pouze výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s. 5

Datum vydání: **31.05.2021**
Platnost do: **31.05.2024**
Vypracoval: Ing. Nizar Al-Hajjar

. . . . . .